



PLANTA COBERTA (BLOC B)



PLANTA BADALOT (BLOC B) +34,95
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 85,16 M²

SIGNES CONVENCIONALS	
RI	REIXA D'IMPULSIÓ D'AIRE D'ALUMINI DE POBRE DEFLEXIÓ AMB COMPORTA DE REGULACIÓ MARCA TROX MODEL AH
RR	REIXA DE RETORN D'AIRE D'ALUMINI D'ALETES FIXES MARCA TROX MODEL AR
	CONDUÏTE D'IMPULSIÓ D'AIRE DE LES DIMENSIONS INDICADES CLIMAVER NETO
	CONDUÏTE DE RETORN D'AIRE DE LES DIMENSIONS INDICADES CLIMAVER NETO
	CONDUÏTE VERTICAL DE LES DIMENSIONS INDICADES CLIMAVER NETO, RECIBERT D'OBRA
	UT. CLIMATITZADORA INTERIOR MODEL INDICAT AMB SIFÓ REGISTRABLE
	PAS DE CANONADES FRIGORÍFQUES I CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES PEL FALS SOSTRE DE LA VIVENDA
	SAFATA PERFORADA DE D'ACER CINCAT TIPUS CIMEL, DE DIMENSIONS SUFICIENTS PER A PAS DE CANONADES FRIGORÍFQUES I CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES PER FALS SOSTRE
	CANONADES DE LIQUID FRIGORÍGEN DE COURE DESHIDRATAT RÍGID I AILLAMENT D'ESCUMES ELASTOMÈRIQUES AMB BARRERA DE VAPOR, MARCA ARMAFLEX AF DE 9/19 MM. D'ESPESOR MÍNIM. (LIQUID/GAS)
	CANONADA MUNTANT DE LIQUID FRIGORÍGEN TUB DE DESGUAS DE PVC, NORMA UNE 53112, PN-10, DN 25 MM. AMB SIFÓ REGISTRABLE
	DIFUSOR D'IMPULSIÓ D'AIRE D'ALUMINI, CIRCULAR AMB COMPORTA DE REGULACIÓ MARCA TROX MODEL ADLR O EQUIVALENT. DIMENSIONS INDICADES
	FALS SOSTRE ESTANC RESPECTE LA RESTA DE L'HABITATGE
CTI	COMPORTA AUT. TALLAFOCOS - HOMOLOGADA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC A 24 V. TANCANT AUTOM. EL CONDUÏTE COMANDADA PER SENYAL DE LA CENTRAL D'INCENDIS I PILOT DE SENYALITZACIÓ DE L'ESTAT DE FUNCIONAMENT DE LES DIMENSIONS INDICADES
	COMPORTA MANUAL DE REGULACIÓ D'AIRE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE LES DIMENSIONS INDICADES EN MM.
<p>ABANS DE COMENÇAR LES INSTAL·LACIONS CAL REPLANTEJAR SITUACIONS DE MAGINARIA, REIXES I CONDUÏTES</p> <p>EN INSTAL·LACIONS AMB RETORNS AMB CALAIXOS VERTICALS TENIR EN COMPTE DE NO DISMINUIR LA SECCIÓ DEL CONDUÏTE EN EL PUNT DE CONNEIXIÓ D'AQUEST AMB CEL·RAS</p> <p>ES PREVEURÀ UN DESGUAS PER A CADA UT. INTERIOR D'AIRE QUE CONNECTARÀ AMB EL BAIXANT D'AIGÜES GRISDES DEL LAVABO MES PROPER O BAIXANT DE PLUVIALS, PREFERENTMENT.</p>	

ICLI 2.6

VISAT

projecte: projecte bàsic edifici d'equipaments Parc Central.	ref. 1078	data Setembre 2007
situació: c/ Leonardo da Vinci 79-81 i c/ Diego de Almagro 42-46. Sabadell.	escala 1/100	escala A3 1/200
documentació BLOC B. plantes coberta i badalot Instal·lació de climatització		
SAUQUET arquitectes i associats SL: X. Sauquet arquitecte R. Sauquet arquitecte	PROPIETAT:	
G. Bosch arquitecte associat		
MODIFICACIONS data Maig 2009	correcció Rectificat	