

## CARGAS DE REFRIGERACION POR DEPARTAMENTOS

### Departamento: 1 1369- BLOC A P.B

Nombre local	QST (Wattios)	QT (Wattios)	QST / QT	QT / S W/m <sup>2</sup>	Nº veces	Total
1 -ESPAI US A DETERMINAI	20.164	28714	0,70	78	1	28714
2 -AULA 2	4.200	6871	0,61	108	1	6871
3 -AULA 3	2.309	3320	0,70	114	1	3320
4 -AULA 1	2.079	3423	0,61	107	1	3423
5 -OFICINA 2	596	846	0,70	74	1	846
6 -OFICINA 1	674	945	0,71	79	1	945
7 -PASO	2.407	4148	0,58	84	1	4148
<b>Totales Departamento</b>	<b>32.429</b>	<b>48.268</b>				<b>48.268</b>

### Departamento: 2 1369- BLOC B P.B

Nombre local	QST (Wattios)	QT (Wattios)	QST / QT	QT / S W/m <sup>2</sup>	Nº veces	Total
1 -CENTRE SERVEIS	26.199	40384	0,65	108	1	40384

### Departamento: 3 1369-VESTIBUL GENERAL

Nombre local	QST (Wattios)	QT (Wattios)	QST / QT	QT / S W/m <sup>2</sup>	Nº veces	Total
1 -VESTIBUL GENERAL	14.120	14157	1,00	70	1	14157
<b>TOTALES PROYECTO</b>	<b>72.748</b>	<b>(QST x Nº Departamentos)</b>		<b>QT (w) =</b>		<b>102.809</b>