



J.D.

**CRITERIS DE MUNTATGE**

En els anuaments entre pilars i forjats, hauran de passar com a mínim 3/8 de l'armadura del capilei entre l'armadura del pilar, en les dues direccions.

No s'admetrà colgar les armadures inferiors amb separadors d'alçada inferior a 20 mm ni superior a 30 mm, i només s'admetran dos nivells d'armadura: un per la longitudinal i un altre per la transversal.

Caldrà disposar suficients armadures de muntatge per mantenir l'armadura superior entre 20 i 25 mm de distància a la cara superior del forjat.

En forjats adjacents a nervis perimetraals es faran sempre fora de l'ambit d'aquests sense debilitar la seva secció de formigó ni la seva armadura.

Si es fan forjats nous que no figuren en aquests plànols d'estructura es consultarà a la D.F. abans de posar-los en obra.

FL-004c

**CRITERIS DE DURABILITAT**

Per tal de garantir l'exposició no agressiva del formigó:

Tipus de designació I, segons la EHE caldrà protegir dels agents atmosfèrics i de l'ambient exterior, tots els elements de formigó que, en cas contrari, passarien a la designació II, segons la norma.

La direcció facultativa adoptarà les mesures oportunes perquè aquests elements estiguin correctament protegits.

En el cas que aquesta protecció es realitzi mitjançant pintures (tipus Sika, Betonor o similar), s'aplicarà una pintura anticarbonatació que garantirà una protecció dels elements fins al menys 10 anys.

FL-002c