


SIGNES CONVENCIONALS

- BATERIA DE CENTRALITZACIO DE COMPTADORS D'AIGUA S/, NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA
- VALVULA DE RETENCIO DE CLAPETA DE LLAUTO PRESSIO NOMINAL PN-16
- FILTRE D'AIGUA DE MALLA
- VALVULA ESFERICA PN-16 EN PERICO AMB TAPA DE FERRO FOS TIPUS UNE
- VALVULA ESFERICA DE LLAUTO CROMAT PRESSIO NOMINAL PN-16 I VALVULA DE RETENCIO PRESSIO NOMINAL PN-16
- AIXETA DE PAS PER ENCASTAR DE LLAUTO CROMAT
- PUNT DE CONSUM D'AIGUA FREDA
- PUNT DE CONSUM D'AIGUA CALENTA
- PUNT DE CONSUM D'AIGUA CALENTA I FREDA
- TAP CEC DE PREVISIO DE RENTADORS
- AB
- AIG
- RV
- RD
- D
- L
- W
- AX
- CANONADA D'AIGUA FREDA DE MULTICAPA PEX-AL-PEX SEGONS NORMA UNE 53.960 PN 10 BARS
- CANONADA D'AIGUA CALENTA SANITARIA DE MULTICAPA PEX-AL-PEX SEGONS NORMA UNE 53.960 PN 10 BARS
- CANONADA DE RETORN D'AIGUA CALENTA SANITARIA DE MULTICAPA PEX-AL-PEX SEGONS NORMA UNE 53.960 PN 10 BARS
- SAFATA D'ACER CINCAT

- NOTES :
- 1.- INSTAL·LACIO DE LES CANONADES: EN PLANTA SOTERRANI: EN MUNTATGE VIST, AILLADES. (ARMAFLEX AF DE 9 mm.) MUNTANTS VERTICALS: MUNTATGE SUPERFICIAL, AILLADES. (ARMAFLEX AF DE 9 mm.) MUNTANTS HORIZONTALS: MUNTATGE SUPERFICIAL PER FALSOS SOSTRES AMB AILLAMENT TIPUS ARMAFLEX AF DE 9 mm.
 - 2.- CRIFERIA AMB MONOCOMANDAMENT, MARCA I MODEL DETERMINATS A LA RESTA DE DOCUMENTACIO TECNICA
 - 3.- CONEXIONS A LAVABOS I ACUMULADORS D'A.C.S.: AMB TUBS FLEXIBLES AMB MALLA D'ACER
 - 4.- CONEXIONS A SANITARI AMB VALVULA DE PAS DE COLZE CROMADA I TUB FLEXIBLE DE CAUTXU I MALLA D'ACER PRESSIO NOMINAL PN-16.
 - 5.- EN INSTAL·LACIONS NO ENCASTADES: UTILITZAR ABRACADORS ISOFONICS TIPUS DIN-4109 AMB JUNTA D'EPDM.
 - 6.- LES INSTAL·LACIONS GENERALS COMUNITARIES EN MUNTATGE HORIZONTAL S'ESTENDRAN SOBRE SAFATES PERFORADES D'ACER CINTAT DE 400*100 PER A PERMETRE LA LLIBRE DILATACIO
 - 7.- LES AIXETES DE LAVABOS DELS LOCALS DE PUBLICA CONCURRENCIA SERAN DE TIPUS TEMPORITZAT

IF 2.8



projecte:	projecte bàsic edif·ci d'equipaments Parc Central.	ref.	data
situació:	c/ Leonardo da Vinci 79-81 i c/ Diego de Almagro 42-46. Sabadell.	1078	Setembre 2007
documentació	Esquema de principi Instal·lacio de fontaneria	escala	escala A3
		1/100	1/200
SAUQUET arquitectes i associats SL: X. Sauquet arquitecte R. Sauquet arquitecte		PROPIETAT:	
G. Bosch arquitecte associat			
MODIFICACIONS			
data	correcció		
Maig 2009	Revisat		

