SIGNES CONVENCIONALS

- COMPTADOR DE GAS NATURAL HOMOLOGAT, SEGONS NORMES COMPANYIA, EN ARMARI VENTILAT
- CALDERA DE CALEFACCIO, MARCA I MODEL DETERMINATS A LA RESTA DE DOCUMENTACIO TECNICA
- CANONADA DE GAS NATURAL DE COURE RIGID SENSE SOLDADURA (S/. NORMA UNE-EN-1057 SOBRE CANONADES DE COURE PER A GAS) DEL DIAMETRE INDICAT. ESPESSOR MINIM: 1.0 mm., INSTAL.LACIO: EN MUNTATGE ENTERRAT: AMB RECOBRIMENT DE CINTA PROTECTORA CONTRA LA CORROSIO, TIPUS SCOTCH O SIMILAR, (2 CAPES). GARATGE APARCAMENT O FALSOS SOSTRES PLANTA BAIXA: DINS UNA BEINA CONTINUA DE TUB D'ACER VENTILADA ALS DOS EXTREMS O DINS DE CAIXONS CONTINUUS DE XAPA D'ACER ESTANC VENTILATS IGUALMENTALS DOS EXTREMS. RESTA INSTAL.LACIO: EN MUNTATGE VIST (MUNTANT GENERAL).
- CANONADA DE GAS NATURAL DE COURE RIGID SENSE SOLDADURA (S/. NORMA UNE-EN-1057 SOBRE CANONADES DE COURE PER A GAS) DEL DIAMETRE INDICAT. ESPESSOR MINIM: 1.0 mm., INSTAL.LACIO: EN MUNTATGE ENTERRAT: AMB RECOBRIMENT DE CINTA PROTECTORA CONTRA LA CORROSIO, TIPUS SCOTCH O SIMILAR, (2 CAPES). GARATGE APARCAMENT O FALSOS SOSTRES PLANTA BAIXA: DINS UNA BEINA CONTINUA DE TUB D'ACER VENTILADA ALS DOS EXTREMS O DINS DE CAIXONS CONTINUUS DE XAPA D'ACER ESTANC VENTILATS IGUALMENT ALS DOS EXTREMS. RESTA INSTAL.LACIO: EN MUNTATGE VIST (MUNTANTS INDIVIDUALS).
- CAIXO DE XAPA D'ACER (RF-120) ESTANC PER A INSTAL.LACIONS DE GAS COMPLETAMENT SEPARAT D'ALTRES INSTAL.LACIONS O BEINA ESTANCA I VENTILADA A CADA EXTREM AMB ESPESSOR MÍNIM DE 1.5 MM
- CANONADA MUNTANT DE LES CARACTERISTIQUES INDICADES AMB PASSAMURS DE TUB DE PVC FOLGATS 10 mm.
- VALVULA DE SECCIONAMENT HOMOLOGADA GAS NATURAL (RECEPTORS)
- VALVULA DE TALL GENERAL DE TIPUS ESFERICA O DE CUL TANCAT, HOMOLOGADES GAS NATURAL (GENERAL ABONAT)
- REDUCTOR REGULADOR DE PRESSIO HOMOLOGAT GAS NATURAL
- PERICO D'OBRA DE FABRICA NORMALITZAT SITUAT AL SOL DE LA VORERA, AMB MARC I TAPA DE FONERIA, PER A PRESSA D'ESCOMESA DE GAS AMB VALVULA GENERAL DE TIPUS ESFERIC HOMOLOGADA GAS NATURAL
- RI REIXA DE VENTILACIO INFERIOR ARRAN DE SOL DE LA DIMENSIO INDICADA EN MM.
- RS REIXA DE VENTILACIO SUPERIOR ARRAN DE SOSTRE DE LA DIMENSIO INDICADA EN MM.
- ARMARI REGULADOR DE MITJA PRESSIO B/A. HOMOLOGAT SEGONS NORMES COMPANYIA

NOTES :

1.- ELS TUBS DE COURE SENSE SOLDADURA PER A GAS COMPLIRAN AMB LA NORMA UNE-EN-1057 SOBRE CANONADES DE COURE PER A GAS

2.- LES UNIONS SERAN PER SOLDADURA D'ALT PUNT DE FUSIO 600 A 800° C, EN LA CANALITZACIO FINS LA BATERIA DE COMPTADORS I SOLDADURA TOVA PERO NO D'ESTANY-PLOM A LA RESTA (P.F. > 230° C)

3.- QUAN LES CANONADES DISCORREIXIN PER LOCALS NO VENTILATS S'INSTAL.LARAN DINS DE CONTRATUBS DE TUB D'ACER CONTINUUS VENTILATS A L'EXTERIOR PELS DOS EXTREMS

4.- ELS LOCALS DE CENTRALITZACIO DE COMPTADORS ESTARAN VENTILATS A L'EXTERIOR AMB REIXES ARRAN DE SOL I DE SOSTRE I NO ESTARAN COMUNICATS AMB EL FALS SOSTRE

5.- QUAN ELS TUBS TRAVESSIN MURS O FORJATS S'INSTAL.LARAN A L'INTERIOR DE PASSAMURS DE TUB DE PVC FOLGATS 10 mm., REOMPLERTS DE MASTIC O SILICONA FLEXIBLE

6.- SUPORTS I ABRAÇADORES: S'EMPRARAN SUPORTS METAL.LICS EN FORMA DE "U" I ABRAÇADORES AILLANTS ISOFONIQUES SEGONS DIN 4109, AMB JUNTES DE MATERIAL EPDM, TIPUS MICA ISOFIX.
ELS ANCORATGES DE LES CANONADES ESTARAN DISSENYATS DE FORMA QUE PERMETIN LA DILATACIO NATURAL DELS TUBS

7.- SEPARACIÓ MÍNIMA DE CALDERES I CAMPANES EXTRACTORES DE FUMS ....> 50 cms.

8.- ELS CONDUCTES DE GAS EN MITJA PRESSIÓ B NO PODEN DISCÓRRER PEL GARATGE

9.- ELS CONDUCTES DE GAS QUE TRANSCORREN PER L'INTERIOR DE VIVENDES HAN D'ANAR AMB BEINES VENTILADES A CADA EXTREM

10.- LA SEPARACIO ENTRE ELS MUNTANTS SERA IGUAL AL SEU DIÀMETRE, I DE 2 CM COM A MÍNIM

11.- ES PROTEGIRAN DINS DE BEINES VENTILADES LES CANONADES QUE DISCORREIXIN PER LES CAMBRES NO VENTILADES O QUAN NECESSITIN PROTECCIÓ MECÀNICA FINS A UNA ALÇADA DE 1.80 M

12.- LA SEPARACIO HORITZONTAL ENTRE CALDERES I APARELLS DE COCCIO (SIGUIN O NO DE GAS) SERA DE 40 CM

IGAS 2.2

VISAT

projecte: projecte bàsic edifici d'equipaments Parc Central. situació: c/ Leonardo da Vinci 79-81 i c/ Diego de Almagro 42-46. Sabadell.	ref. 1078	data Setembre 2007
documentació Planta soterrani. Instal.lacio de gas natural	escala 1/100	escala A3 1/400

SAUQUET arquitectes i associats SL:
X. Sauquet arquitecte
R. Sauquet arquitecte
G. Bosch arquitecte associat

PROPIETAT:

REVISIONS

data	revisió
Maig 2009	Revisat

VIMUSA
HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL SA

SAUQUET arquitectes i associats s.l.
rambla 93, 2n 08202 SABADELL tel: 93 725 99 66 fax: 93 725 91 76 e: sauquetarq@coac.net

Font enginyer SL
Ronda Zamenhof, 15, 4t.
08201 SABADELL
Tel.: 93 725 53 72
Fax.: 93 727 63 78
e-mail: fontenginyer@terra.es